VKF AEAI

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI n° 26393

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique
Requérant	Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Schweiz
Fabricant	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz
Produit	FLUMROC DÄMMPLATTE PRIMA
Description	Plaque en laine de roche avec couche de recouvrement comprimée, PS=120kg/m3, E=40-220mm
Utilisation	RF1
Documentation	TU München, Dachau: Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Klassifizierungsbericht 'B12254a' (26.03.2015); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.07.2014); -: Leistungserklärung 'DoP-1012-1' (18.08.2014)
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Appréciation	Classification: A1

Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	11.11.2015
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo